

**Справка о материально – технических условиях
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Алтайский государственный педагогический
университет» Бийский филиал им. В.М.Шукшина АлтГПУ,
обеспечивающих возможность беспрепятственного доступа лиц
с ограниченными возможностями здоровья в туалетную комнату**

На основании пункта 93 Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры, программам аспирантуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14 октября 2015г. № 1147, и в соответствии с требованиями строительных норм и правил СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденная приказом Минстроя России от 30.12.2020 в образовательной организации созданы материально-технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями здоровья в туалетную комнату.

Оборудована туалетная комната на первом этаже главного учебного корпуса, расположенного по адресу г. Бийск, ул.Владимира Короленко, д.53, в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001.

Согласно пункту 6.3.6 СНиП на двери на высоте 1,35 м, установлена табличка, которая информирует, что данное помещение предназначено для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Желтый цвет таблички является оптимальным для слабовидящих (Приложение 1).

Дверной проем расширен до 0,9 м. Дверь открывается наружу согласно требованиям (Приложение 2).

Туалетная комната имеет размеры в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»: ширина - 1,7 м, глубина - 2,2 м, ширина двери - 0,9 м (Приложение 2). В туалетной комнате рядом с унитазом имеется пространство для размещения кресла-коляски (Приложение 3). В туалетной комнате, установлены стационарно-откидные опорные поручни для унитаза, пристенные опорные поручни у раковины (Приложение 4).

Туалетная комната оборудована системой тревожной сигнализации,

обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны), над кнопкой которой имеется информационная табличка «Кнопка вызова». На стене установлен специальный крючок для костылей (Приложение № 5).

В вузе созданы материально-технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями здоровья в туалетную комнату.

Начальник управления по РЭиСИК



А.Н. Никифоров

Исполнитель:
Е.В. Шемонаева
8 (3854) 41-64-75

Приложение 1

При входе в Главный учебный корпус, расположенный по адресу Алтайский край, г. Бийск, ул.Владимира Короленко, 53, установлен международный знак «Доступно для инвалида».



Туалетная комната с универсальной кабиной находится на первом этаже главного корпуса в трех метрах от кабинета «Приемная комиссия». Дверь открывается наружу согласно требованиям, установленным СНиП. На двери установлен специальный знак на высоте 1,35 м, который оповещает, что данное помещение предназначено для лиц с ограниченными возможностями здоровья.





Дверной проем расширен до 0,9 м согласно требованиям установленных СНиП.



В туалетной комнате рядом с унитазом имеется пространство для размещения кресла-коляски.



В туалетной комнате, установлены откидные опорные поручни





Туалетная комната оборудована системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны), имеется информационная «Кнопка вызова».



В туалетной комнате имеется специальный крючок для костылей.